

г. Находка

(место составления акта)

«17» сентября 2015 г.

(дата составления акта)

«14» часов «00» минут

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 658

По адресу/адресам: г. Находка, ул. Заводская 6

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения (приказа) органа государственного контроля (надзора) органа муниципального контроля о проведении проверки от 20 августа 2015 №658 и ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 - ФЗ «О пожарной безопасности»

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая, выездной проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Дом детского и юношеского туризма и экскурсий» г. Находка

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее-при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

16.09.2015 с 12 час. 30 мин. до 13 час. 30 мин. Продолжительность: 1 ч.

17.09.2015 с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин. Продолжительность: 1 ч.

Общая продолжительность проверки: 2 дня / 2 часа

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Отдел надзорной деятельности города Находка управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Приморскому краю

(наименование органа государственного контроля (надзора))

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен: (заполняется при проведении выездной проверки)

И.о. директора Дружинина Татьяна Юрьевна 24.08.2015 г. 11 ч. 50 мин. ✓

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: _____

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Государственный инспектор г. Находки по пожарному надзору Буланова Ольга Олеговна

(фамилия, имя, отчество (последнее-при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указывается (фамилии, имена, отчества (последнее-при наличии), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: _____

(фамилия, имя, отчество (последнее-при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации) присутствовавших при проведении мероприятия по проверке)

В ходе проведения проверки:

Выявлены нарушения обязательных требований, установленных правовыми актами:

1. Не организовано проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными коммуникациями (эл. провода, кабели). (Тамбур кабинета «Живой уголок») (МБОУ ДОД «ДОМ ДЕТСКОГО И ЮНОШЕСКОГО ТУРИЗМА И ЭКСКУРСИЙ» ПОМЕЩЕНИЕ, Правила противопожарного режима в РФ п. 22, ответственное лицо – Глушаков Юрий Николаевич);

2. В помещении кладовой электрические светильники эксплуатируются без защитных плафонов, предусмотренных конструкцией светильника (1 этаж) (МБОУ ДОД «ДОМ ДЕТСКОГО И ЮНОШЕСКОГО ТУРИЗМА И ЭКСКУРСИЙ» ПОМЕЩЕНИЕ. Правила противопожарного режима в РФ п. 42 п/п «в», ответственное лицо - Глушаков Юрий Николаевич);

3. Электрические светильники эксплуатируются без защитных плафонов, предусмотренных конструкцией светильника. (Кабинет секретаря) (МБОУ ДОД «ДОМ ДЕТСКОГО И ЮНОШЕСКОГО ТУРИЗМА И ЭКСКУРСИЙ» ПОМЕЩЕНИЕ. Правила противопожарного режима в РФ п. 42 п/п «в», ответственное лицо - Глушаков Юрий Николаевич)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): _____

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора) (с указанием реквизитов выданных предписаний): _____

нарушений не выявлено _____

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), внесена (заполняется при проведении выездной проверки):



(подпись уполномоченного представителя юридического лица индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: Предписание № 658/1/1 от 17.09.2015 г., протокол № 901 от 17.09.2015 г., протокол № 902 от 17.09.2015 г.

Подписи лиц, проводивших проверку:



Буланова Ольга Олеговна

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Директор Мещеряков Александр Анатольевич

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 17 » сентябрь 2015 г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

