

РОСТЕХНАДЗОР

ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(Дальневосточное управление Ростехнадзора)
ул. Светланская, д. 165, г. Владивосток, 690001. телефон: (423) 226-95-93. Факс: (423) 222-89-68
E-mail: ggtn49@tugen.vladivostok.ru. <http://www.dvnst.gosnadzor.ru>

г. Находка
место составления акта

18 апреля 2016 года
дата составления акта
10-00 ч.
время составления акта

АКТ ПРОВЕРКИ Дальневосточным Управлением Ростехнадзора юридического лица, индивидуального предпринимателя № А-А74-217

Приморский край, г. Находка, ул. Заводская 6
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения № Р-А74-217 от 31.03.2016 года ДВУ Ростехнадзора
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата),

проведена плановая выездная проверка в отношении:
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
«Дом детского и юношеского туризма и экскурсий» г. Находка
наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя

Место нахождения: 692913, Приморский край, г. Находка, ул. Заводская 6

Место осуществления деятельности: 692913, Приморский край, г. Находка, ул. Заводская 6

Общая продолжительность проверки: 5 рабочих дня в период с 12 по 18 апреля 2016 года
(рабочих дней/ часов)

Акт составлен: Дальневосточное Управления Ростехнадзора
наименование органа государственного контроля (надзора)

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен (заполняется при проведении выездной проверки):

директор МБУ ДО «Дом детского и юношеского туризма
и экскурсий» Мешеряков Александр Анатольевич

12.04.2016 г., 15:00 ч.

(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
не требуется

(заполняется в случае проведения необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо, проводившее проверку:

государственный инспектор отдела энергетического надзора по Приморскому краю
Дальневосточного Управления Ростехнадзора Ваняков А.В.

фамилия, имя, отчество, должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку)

Лицо, уполномоченное на проведение проверки:

государственный инспектор отдела энергетического надзора по Приморскому краю
Дальневосточного Управления Ростехнадзора Ваняков А.В.

фамилия, имя, отчество, должность должностного лица, проводившего проверку, в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций
указываются фамилия, имя, отчество, должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием свидетельства об аккредитации и
наименования органа по аккредитации, выдвшего свидетельства

При проведении проверки присутствовали:

директор МБУ ДО «Дом детского и юношеского туризма и экскурсий» г. Находка

Мещеряков Александр Анатольевич

фамилия, имя, отчество, должность руководителя, иного должностного лица (должностного лица) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения члена саморегулируемой организации), присутствовавшего при проведении мероприятий по проверке

В ходе проведения проверки:

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Дом детского и юношеского туризма и экскурсий» г. Находка в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в соответствии с Федеральным законом №261 от 23 ноября 2009 г. «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

установлено:

1. В соответствии с требованием статьи 13 ФЗ-261 от 23.11.2009 года установлены приборы учета используемых энергетических ресурсов:
 - 1.1. Электроснабжение осуществляется на основании договора энергоснабжения №Н3227 от 16.02.2015 года с Находкинским отделением Филиала «Дальэнергосбыт» ПАО «ДЭК». Акты проверки расчётного измерительного комплекса электрической энергии:
 - ул. Пограничная 42 – №607-17-04-01 от 17.04.2013 года;
 - ул. Заводская 6 – №607-05/03-406 от 05.03.2008 года.
 - 1.2. Теплоснабжение осуществляется на основании договора №112 на поставку теплоснабжения и горячего водоснабжения от 21.10.2015 г. года с поставщиком КГУП «Примтеплоэнерго» филиал «Находкинский». Учёт тепловой энергии отсутствует. Максимальный объём потребления тепловой энергии составляет менее 0,2 Гкал/час.
 - 1.3. Водоснабжение осуществляется на основании договора №1305 от 16.02.2015 года с МУП «Находка-Водоканал». Акты приёмки в эксплуатацию водомерных узлов №03143, №03629, №03628, №03627 от 12.10.2015 г.
2. Годовые затраты предприятия на энергоресурсы за отчетный 2015 год составили 388142 рубля (справка о финансовых затратах МБУ ДО «ДДЮТЭ» г. Находка на приобретение энергетических ресурсов №49 от 11.04.2016 г.).
3. Обязательное энергетическое обследование в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности проводилось в декабре 2011 года. Энергетический паспорт регистрационный №ЭП-Э-001-2768, саморегулируемая организация ИП «Объединение независимых энергоаудиторских и энергоэкспертных организаций», ООО «Энергетический Аудит».
4. Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности в МБУ ДО «Дом детского и юношеского туризма и экскурсий» г. Находка утверждена приказом от 04.2012 года №28.

Выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативным) правовых актов):

не выявлено

(с указанием характера нарушений, лиц, допустивших нарушения) (с указанием характера нарушений; или, допустивших нарушения)

Выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

не выявлено

Выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):
не выявлено

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (указывается при проведении выездной проверки):



(подпись проверяющего)



(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует:

(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

- Распоряжение № Р-А74-217 от 31.03.2016 года Дальневосточного Управления Ростехнадзора.
- Уведомление о проведении плановой выездной проверки №У-А74-217 от 04.04.2016 г.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Государственный инспектор отдела энергетического надзора по Приморскому краю



подпись, штамп

Ванаков А.В.

С актом проверки ознакомлен, копию акта со всеми приложениями получил:

директор МБУ ДО «Дом детского и юношеского туризма и экскурсий» г. Находка
Мещеряков Александр Анатольевич

фамилия, имя, отчество, должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя

« 18 » апреля 2016 г.



подпись

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

подпись уполномоченного должностного лица (ДЛ) проверяемого (ИП) проверяемого